ОНТ Лаборатория
Объективность независимость точность

ООО «ОНТ ЛАБОРАТОРИЯ»
ИНН 5029243260 КПП 502901001
Офис: 141006 Московская область, г. Мытищи, 1-й Рупасовский переулок, дом 12, оф.2
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593, К/с 30101810200000000593, Р/с 40702810801860000541
Тел.: +7 (495) 025-01-55; email: office@ont-lab.ru; сайт: https://ont-lab.ru

Аттестат аккредитации: № RU.АСК.ИЛ.934

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4/2049
по проведению эксплуатационных испытаний ограждений

г. Москва **26 июня 2026г.**

1. Ограждение по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 87, ЖК «Селигер Сити», БНК.
2. Наименование заказчика: ООО "Мандарин".

Результаты испытаний от 24.06.2026г.

Таблица №1


№ п/п	Наименование испытываемого объекта	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН	Результаты испытаний
1	Стеклянное ограждение на кровле школы (L=2,68 м.; H = 1,20 м.)	1	0,96	**Остаточной деформации и нарушения целостности конструкций не наблюдалось**

3. Была приложена горизонтальная статическая нагрузка и удерживалась в течение 2 минут на каждом испытанном участке. Нагрузка выбиралась согласно СП 20.13330.2016 п. 8.2.6. Используемое оборудование: рулетка металлическая, линейка металлическая, штангенциркуль, домкрат механический, динамометр электронный переносной ДЭП/6-1Д-10Р-2, заводской номер 088683, свидетельство о поверке № С-ДЮП/17-02-2026/505166655, действительно до 16.02.2027 г., выдано 17.02.2026 года ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"..
4. Визуальный осмотр ограждения:
- Конструкции ограждения **соответствуют** ГОСТ 25772-2021
- Данные конструкции приложенную нагрузку, рассчитанную по СП 20.13330.2016 п. 8.2.6. **выдержали**.
5. Выводы по результатам испытаний: Ограждения, перечисленные в Таблице №1, прошли испытания по СП 20.13330.2016, ГОСТ 25772-2021
6. Ограждения **соответствует требованиям** стандартов и пригодны к дальнейшей эксплуатации.


Руководитель лаборатории 

Евсеев А.В.

Приложение №1 к протоколу №4/2049 от 26.06.2026г.
(фотофиксация)







Приложение №2 к протоколу №4/2049 от 26.06.2026г.
(поверка на используемое оборудование)

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.313740

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ДЮП/17-02-2026/505166655

Действительно до
16.02.2027 г.

Средство измерений: Динамометры электронные переносные ДЭП/6-1Д-10Р-2, Рег. № 66698-17
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 088683
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 2301-290-2016
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, зав.№ 63294, рег.№ 71394-18
3.2.ГЧХ.0071.2021
регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 21,9 °С, относительная влажность воздуха 48 %, атмосферное давление 741 мм рт.ст.
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки: 26 ДЮП


Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
1-505166655

Руководитель лаборатории _____ Чернов И. К.
подпись *Фамилия инициалы*

Поверитель Коровин В. О.
Фамилия инициалы

Дата поверки 17.02.2026 г.

Приложение №3 к протоколу №4/2049 от 26.06.2026г.
(аттестат аккредитации)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ RU.ИЛЦ.1.Б.1.1443.25 **Дата выдачи 22 июля 2025 г.**

Выдан: **Обществу с ограниченной ответственностью «ОНТ ЛАБОРАТОРИЯ» ИНН 5029243260**
Российская Федерация, 141007, Московская обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 6, этаж 2, помещ. 5-9

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ВХОДЯЩАЯ В ЕГО СОСТАВ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Испытательная лаборатория «ОНТ ЛАБОРАТОРИЯ»
Российская Федерация, 141007, Московская обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 6, этаж 2, помещ. 5-9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ **ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»**

ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:
1. Заключения об оценке компетентности испытательной лаборатории от 22.07.2025 г. № 201;
2. Решения по результатам оценки компетентности испытательной лаборатории от 22.07.2025 г. № 201.

Срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории с 22 июля 2025 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Реестре испытательных лабораторий (центров) 22 июля 2025 г.

Генеральный директор А.В. Пайтян

М.П.

Область объектов испытаний испытательной лаборатории приведена в приложении к настоящему аттестату аккредитации является его неотъемлемой частью.
Действие аттестата аккредитации подлежит подтверждению в сроки, указанные на оборотной стороне.